

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

Выдан *муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит».*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 2Б.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года от
28.10.2020г.

Глава Полевского городского округа

29.10.2020г.



К.С. Поспелов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 гг.

г. Полевской, Свердловская область

« 28 » 10 2020 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа городского округа от 27.10.2020 № 725-ПА, в составе:

председатель комиссии: Федюнин Андрей Валентинович – первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Пузакова Наталья Сергеевна – заведующий отделом по распоряжению муниципальным имуществом органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Иванова Марина Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович – инженер-теплотехник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Узких Ирина Николаевна – инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Соколов Владимир Николаевич – главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденной и.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюниным в период с 27.10.2020г. по 30.10.2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит», 623380 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 1, дом № 26

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и		

теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	-	
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № б\н от 21.08.2020 промывки системы (ХЭК ОМС УО ПГО)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	-	
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	-	
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	-	
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 18/1-Д от 30.01.2020 г. об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления Акт от 30.07.2020 г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплопотребления
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	-	
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт о проведении гидравлических испытаний на плотность и прочность трубопроводов тепловой сети от 14.08.2020 (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт от 14.08.2020 о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт от 14.08.2020 г о проведении осмотра МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» расположенного по адресу Свердловская обл., г.Полевской м-н Зеленый Бор – 1, дом 26, утвержден (директором Высоцкой Л.В.)
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено	Акт от 14.07.2020г. проверки готовности ИТП
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов	Выполнено	1. Акт от 03.10.2020 повторного допуска в эксплуатацию приборов

	учета.		учета, утвержден (Инженер по метрологии ПКК Черепанов Н.А.). 2. Протокол поверки №204ТС-К-2020 от 03.2020 ФБУ «Уралтест» 3. Протокол поверки №1306582 от 13.07.2020 4. ФБУ «Уралтест»
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплотребления.	-	
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	АКТ технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 14.08.2020г
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	1.АКТ от 14.08.2020 г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок; 2.Копии паспортов; 3.Акт обследования ОАО ПКК Об отсутствии элеваторного узла.
16.	Акт присоединения систем теплотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 12.02.2020 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 128 ОТ от 09.01.2020 г.
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Акт от 14.08.2020г. о проведении гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования ИТП
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт поставки энергоресурсов № 128 ОТ от 09.01.2020 заключен с МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» утвержден (Директором Высоцкой Л.В.).
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	АКТ обследования утвержден ОАО «ППК» (об отсутствии элеваторного узла) № б/н от 09.07.2020 г
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка 174-01-82 «Об отсутствии задолженности» от 28.08.2020 г, АКТ сверки за период 01.01.2019 - 01.07.2020 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала от	Выполнено	Справка об укомплектованности штата ремонтного персонала от

	ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.		10.07.2020 г, № 01 - 23 / 1322 выдана Начальником ОМС Управлением образования ПГО О.М.Уфимцевой
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка о наличии аварийного запаса от 28.08.2020 г
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения № 176-01-82 от 28.08.2020 г

готовность

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Приказ № 18/1-а от 30.01.2020 г. об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления,
 2. Акт о проведении промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
 3. Акт от 30.07.2020 г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплопотребления,
 4. Приказ «О создании постоянно действующей комиссии по готовности к отопительному периоду 2020-2021 г» № 76 – а от 10.07.2020 г,
 5. АКТ осмотра кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов от 14.08.2020 г,
 6. Свидетельство о поверке преобразователя расхода ВЭПС от 12.07.2020 г,
 7. Свидетельство о поверке комплекта термопреобразователей от 02.08.2020 г.,
 8. Копия муниципального контракта поставки энергоресурсов № 128 ОТ от 09.01.2020 г,
 9. АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям),
 10. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным услугам № 174-01-82 от 28.08.2020 г,
 10. АКТ обследования (отсутствие элеваторного узла), утвержден ОАО «ППК» от 09.07.2020 г,
 11. АКТ сверки на 01.07.2020 г,
 12. Справка об укомплектованности штата ремонта персонала № 01 -23 / 1322 10.07.2020 г,
 13. Справка «О наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей» от 28.08.2020 г,
 14. Справка о параметрах надежности теплоснабжения № 176-01-82 от 28.08.2020 г.
 15. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети от 14.08.2020 г.
 16. Акт проверки готовности индивидуального теплового пункта к отопительному периоду 2020-2021гг. от 02.08.2019г.
 17. Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети от 14.08.2020 г.
 18. Акт о проведении промывки системы отопления от 21.08.2020 г.
 19. Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования системы отопления от 14.08.2020 г.
 20. Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования индивидуального теплового пункта от 24.08.2020 г.
 21. Акт технического состояния теплопроводов, арматуры и тепловой изоляции от 14.08.2020г
 22. АКТ от 14.08.2020 г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок,
- Копии паспортов**
23. Акт о проведении промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов от 21.08.2020г
 - г.
 23. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021г. МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» от 28.08.2020г.

Председатель комиссии: _____ /А.В. Федюнин
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ /И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /Н.С. Пузакова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /М.Н. Иванова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /В.Ф. Бекк
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /И.Н. Узких
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /В.Н. Соколов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"5" 11 2020 г.

_____ / _____ /
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)