

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

Выдан *муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит».*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 2Б.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от
13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа
13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

« 13 » сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна - инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит», 623380 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 1, дом № 26

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		

1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № б/н от 19.07.2023 промывки системы теплоснабжения
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 62-а от 26.05.2023 г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления в МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» на 2023 год» Годовой план-график ремонта систем теплопотребления Акт от 12.07.2023г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплопотребления
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт о проведении гидравлических испытаний на плотность и прочность трубопроводов тепловой сети от 12.07.2023 (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт от 12.07.2023 о состоянии теплопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт от 12.07.2023 г о проведении осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» расположенного по адресу Свердловская обл., г.Полевской м-н Зеленый Бор – 1, дом 26, утвержден (директором Высоцкой Л.В.)

11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт от 15.10.2022 повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя, утвержден руководителем службы энергосбыта Л.А. Семенова
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	1.Акт от 12.07.2023г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок; 2.Копии паспортов;
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 19.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 53-ОТ/01/23 от 19.01.2023 г.
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 53-ОТ/01/23 от 19.01.2023 заключен с МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт обследования элеваторного узла на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден ОАО «ПКК» № б/н от 27.07.2023 г
20	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка от 11.07.2023 № 117-01-82 «Об отсутствии задолженности» АКТ сверки за период 01.01.2023 - 23.06.2023 г.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана начальником ОМС Управлением образования ПГО М.В. Чесноковой

22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка №б/н от 29.05.2023 о наличии аварийного запаса
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка № 96-01-82 от 29.05.2023 о параметрах надежности теплоснабжения

ГОТОВНОСТЬ

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт № б/н от 19.07.2023 промывки системы теплоснабжения
2. Приказ № 62-а от 26.05.2023 г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения в МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» на 2023 год»
3. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения
4. Акт от 12.07.2023г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплоснабжения
3. Акт о проведении гидравлических испытаний на плотность и прочность трубопроводов тепловой сети от 12.07.2023 (выдан ХЭК ОМС УО ПГО)
4. Приказ «О создании постоянно действующей комиссии, осуществляющей контроль за рабочим состоянием системы теплоснабжения» № 63 – а от 26.05.2023 г,
5. Акт от 12.07.2023 о состоянии теплопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
6. Акт от 12.07.2023 г о проведении осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» расположенного по адресу Свердловская обл., г.Полевской м-н Зеленый Бор – 1, дом 26, утвержден (директором Высоцкой Л.В.)
8. Акт от 15.10.2022 повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя, утвержден руководителем службы энергосбыта Л.А. Семенова
9. Акт от 12.07.2023г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок; Копии паспортов;
10. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 19.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 53-ОТ/01/23 от 19.01.2023 г.
11. Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 53-ОТ/01/23 от 19.01.2023 заключен с МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»
12. Акт обследования элеваторного узла на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден ОАО «ПКК» № б/н от 27.07.2023 г
13. Справка от 11.07.2023 № 117-01-82 «Об отсутствии задолженности» АКТ сверки за период 01.01.2023 - 23.06.2023 г.
14. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана начальником ОМС Управлением образования ПГО М.В.

Чесноковой

15. Справка №б/н от 29.05.2023 о наличии аварийного запаса

16. Справка № 96-01-82 от 29.05.2023 о параметрах надежности теплоснабжения

17. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г. МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» от 27.07.2023г.

Председатель комиссии:

/О.В. Нужнова

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

/И.А. Кузнецова

(подпись, расшифровка подписи)

/С.Г. Яковлева

(подпись, расшифровка подписи)

/Е.С. Кузьменко

(подпись, расшифровка подписи)

/И.Н. Новопашина

(подпись, расшифровка подписи)

/В.Ф. Бекк

(подпись, расшифровка подписи)

В п.2; 8; 19 есть замечания

/И.В. Попов

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

«13 09 2023 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022170

Владелец Высоцкая Людмила Витальевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024