

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит».*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:


1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 26

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Поспелов

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;

- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»

- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит», 623380 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 1, дом № 26

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		
1.	Устранение выявленных в порядке,	Не	Нарушения в тепловых и

	установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	требуется	гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок не выявлены
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт промывки системы отопления № б\н от 30.07.2024г Акт промывки теплообменного оборудования б/н от 30.07.2024г.
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Не требуется	-
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Акт выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплопотребления от 30.07.2024г.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям. Прил. №2 к договору №53-ОТ/01/24 Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду от 30.07.2024г.
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 12.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	-
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 15.07.2024г.
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Выполнено	Акт проверки работоспособности защиты системы теплопотребления от 30.07.2024г.
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок от 12.07.2024г.

	соответствие их действительности		
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	-
12	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	-
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов от 31.07.2024г.
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	1. Акт сверки взаимных расчетов код 516693 за ранее поставленные коммунальные ресурсы от 01.07.2024г. 2.Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии 3113/3-01-82 от 22.07.2024г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок	Выполнено	Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплотребляющих установок персоналом и материально-техническими ресурсами №01-12/1539 от 25.07.2024г.
16.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	Не требуется	-
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	Выполнено	Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии №111-01-82 от 26.06.2024г.
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	Не требуется	-

ГОТОВНОСТЬ

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:


МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акты промывки систем отопления от 30.07.2024 г.
2. Акт промывки теплообменного оборудования б/н от 30.07.24 г.
3. Акт выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 г. систем теплоснабжения от 30.07.2024 г.
4. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения
5. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по инженерным сетям. Прил. №2 к договору №53-0Т/01/24
6. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность от 30.07.2024
7. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду от 15.07.2024 г.
8. Акт осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери 12.07.2024 г.
9. Акты технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 12.07.2024 г.
10. Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 15.07.2024 г.
11. Акт проверки наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности от 12.07.2024
12. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора от 26.09.2023
13. Акт сверки взаимных расчетов 516693 от 01.07.2024 г. об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы
14. Справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии №113/3-01-82 от 22.07.2024 г.
15. Справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплоснабжающих установок персоналом и материально-техническими ресурсами №01-12/1539
16. Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии №111-01-82 от 26.06.2024 г.
17. Приказ № 68-а от 10.06.2024 г. «О создании постоянно действующей комиссии, осуществляющей контроль за рабочим состоянием системы теплоснабжения»
18. Приказ № 79-а от 03.07.2024г. «О назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит» в 2024-2025 учебном году
19. Приказ №80-а от 03.07.2024г. «О назначении ответственного за электрохозяйство в МАОУ ПГО «Политехнический лицей №21 «Эрудит»

Председатель комиссии:



(подпись, расшифровка подписи)

/Т.А. Комякова

Члены комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)

/И.А. Кузнецова


(подпись, расшифровка подписи)

/С.Г. Яковлева


(подпись, расшифровка подписи)

/И.А. Петина


(подпись, расшифровка подписи)

/О.Н. Будылина



(подпись, расшифровка подписи)

/И.В. Попов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"13" сентября 2024 г.


_____/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430259

Владелец Высоцкая Людмила Витальевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025